

SERÁ ATENDIDO PELO TRANSFORMADOR EXISTENTE CF-01810 DE PROPRIEDADE DA IGUAÇU ENERGIA ATÉ A ENERGIZAÇÃO DO LOTEAMENTO SERRINHA

# Georeferenciado

Extensões das redes por tipo de condutores

- Extensão MT 3# 1/0 CAA = 44,1m
- Extensão MT 3# 1/0 CAA + BT30 70+70mm<sup>2</sup> = 106,7m
- Extensão MT 3# 1/0 CAA + BT30 120+70mm<sup>2</sup> = 36,0m
- Extensão MT 30 3x50mm<sup>2</sup> = 131,1m
- Extensão MT30 3x50mm<sup>2</sup> + BT30 3x120+70mm<sup>2</sup> = 263,0m
- Extensão BT30 3x120+70mm<sup>2</sup> = 148,2m
- Extensão BT30 3x70+70mm<sup>2</sup> = 495,2m
- Desmont. MT 30 3 # 1/0CAA = 113m
- Desmont. MT 10 1 # 4CAA = 91m

APÓS DOAÇÃO DO LOTEAMENTO SERRINHA ESSA EXTENSÃO DE REDE DEVE SER RETIRADA PELO PROPRIETÁRIO

## LEGENDA

- POSTE DE CONCRETO DT A INSTALAR
- POSTE DE CONCRETO DT EXISTENTE
- POSTE DE CONCRETO CIRCULAR A INSTALAR
- POSTE DE CONCRETO CIRCULAR EXISTENTE
- TRANSFORMADOR DISTR. A INSTALAR
- TRANSFORMADOR DISTR. EXISTENTE
- CONJUNTO DE ATERRAMENTO A INSTALAR
- CONJUNTO DE ATERRAMENTO EXISTENTE
- CONJUNTO DE PARÁ-RAIOS A INSTALAR
- CONJUNTO DE PARÁ-RAIOS EXISTENTE
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA A INSTALAR LÂMPADA LED 75W
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE
- REDE DE BAIXA TENSÃO A INSTALAR
- REDE DE BAIXA TENSÃO EXISTENTE
- REDE DE MÍDIA TENSÃO A INSTALAR
- REDE DE MÍDIA TENSÃO EXISTENTE
- A RETIRAR
- SECCIONAMENTO DE CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO A INSTALAR
- SECCIONAMENTO DE CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO EXISTENTE
- ESPAÇADOR LOSANGULAR COM GARRAS A INSTALAR
- ESPAÇADOR VERTICAL A INSTALAR

Elaine Farina Dalla Gasperina  
Matrícula: 11.450  
SNCR: 815.330.0001.848-3  
CNS: 10.758-1


Elaine Farina Dalla Gasperina  
Matrícula: 11.450  
SNCR: 815.330.0001.848-3  
CNS: 10.758-1

Adelino Luiz Fae,  
Ana Maria França Strapasson e  
Volnar Strapasson  
Matrícula: 8.944  
SNCR: 815.330.006.394  
CNS: 10.758-1

PROJETO ELÉTRICO LOTEAMENTO RESIDENCIAL  
ESCALA 1:1000

**SEGURANÇA**  
ANTES DE INICIAR OS TRABALHOS:  
1) DESLIGAR A REDE  
2) TESTAR AUSÊNCIA DE TENSÃO  
3) ATERRAR A REDE  
4) SINALIZAR O LOCAL DE TRABALHO  
5) TRABALHAR  
SEMPRE UTILIZAR EPIs E EPCs

Postes com esforços de 600 DAN para mais, terão suas bases concretadas.  
Todos espaçadores losangular deverão ser com trava.

		<b>PROJETO ELÉTRICO</b> LOTEAMENTO RESIDENCIAL	
RUA FINEU BOMPOZZAN, 144 - Centro, Xoxoré - SC, CEP: 89200-000 TEL: (47) 3465-0720 / 3725-0701	RUA FINEU BOMPOZZAN, 144 - Centro, Xoxoré - SC, CEP: 89200-000 TEL: (47) 3465-0720 / 3725-0701	RUA FINEU BOMPOZZAN, 144 - Centro, Xoxoré - SC, CEP: 89200-000 TEL: (47) 3465-0720 / 3725-0701	RUA FINEU BOMPOZZAN, 144 - Centro, Xoxoré - SC, CEP: 89200-000 TEL: (47) 3465-0720 / 3725-0701
RUA FINEU BOMPOZZAN, 144 - Centro, Xoxoré - SC, CEP: 89200-000 TEL: (47) 3465-0720 / 3725-0701	RUA FINEU BOMPOZZAN, 144 - Centro, Xoxoré - SC, CEP: 89200-000 TEL: (47) 3465-0720 / 3725-0701	RUA FINEU BOMPOZZAN, 144 - Centro, Xoxoré - SC, CEP: 89200-000 TEL: (47) 3465-0720 / 3725-0701	RUA FINEU BOMPOZZAN, 144 - Centro, Xoxoré - SC, CEP: 89200-000 TEL: (47) 3465-0720 / 3725-0701
RUA FINEU BOMPOZZAN, 144 - Centro, Xoxoré - SC, CEP: 89200-000 TEL: (47) 3465-0720 / 3725-0701	RUA FINEU BOMPOZZAN, 144 - Centro, Xoxoré - SC, CEP: 89200-000 TEL: (47) 3465-0720 / 3725-0701	RUA FINEU BOMPOZZAN, 144 - Centro, Xoxoré - SC, CEP: 89200-000 TEL: (47) 3465-0720 / 3725-0701	RUA FINEU BOMPOZZAN, 144 - Centro, Xoxoré - SC, CEP: 89200-000 TEL: (47) 3465-0720 / 3725-0701