

DETALHES DO EXTINTOR
DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO NA PAREDE
S/ Esc.



DETALHES DO EXTINTOR
DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO
NA PAREDE E NO PISO
S/ Esc.



DETALHE DO GUARDA CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO
S/ Esc.



DETALHE DO GUARDA CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO
S/ Esc.

POTÊNCIA= 2x55W
ILUMINAMENTO= 230LUX
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO
BATERIA AUTOMOTIVA 12X36A
CONDUTOR= 2,5mm²
AUTONOMIA= 4 Horas.



DETALHE DA LUMINÁRIA DIRECIONADA DE EMERGÊNCIA
S/ Esc.

1 - Bloco autônomo de saída c/ seta de direção a direita
2 - Bloco autônomo de saída c/ seta para duas direções
3 - Bloco autônomo de saída c/ seta de direção a esquerda
4 - Bloco autônomo de saída



BLOCOS AUTÔNOMOS

Alimentação 127/220V - acumulador 6 Vcc / 4,5 Ah
Autônoma média de 2:00 horas com 2 lâmpadas incandescentes, tipo baioneta 4W cada.

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL
S/ Esc.



DETALHE DO ACIONADOR DO
ALARME



LAÇO	LOCAL		QTDA
LAÇO 01	VESTIARIO 01		1 ACIONADOR
LAÇO 02	VESTIARIO 02		1 ACIONADOR
LAÇO 03	VESTIARIO 03		1 ACIONADOR
LAÇO 04	VESTIARIO 04		1 ACIONADOR
LAÇO 05	ARQUIBANCADA 01		1 ACIONADOR
LAÇO 06	ARQUIBANCADA 02		1 ACIONADOR





DETALHE DA CONEXÃO DO CABO COM
A ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO



EMENDA DOS VERGALHÕES DE DESCIDA,
EXECUTADA A CADA PÉ DIREITO



AMARRAÇÃO DAS FERRAGENS
DOS PILARES ESTRUTURAIS, COM
OUTRAS FERRAGENS PRÓXIMAS



DETALHE DA FUNDAÇÃO



DETALHE DESCIDA DO SPCDA
ESC.: 1/75

ambientalsul
engenharia e consultoria
Rua Barão do Rio Branco,C141 Sl. 14 Xanxerê-SC Fone: (49) 3433-9967
E-mail: ambientalsul@netxan.com.br

Projeto: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		Número: 0150
Conteudo: PLANTA BAIXA TÉRREO		
Obra: GINÁSIO MINICIPAL IVO SGUISARDI GINÁSIO DE ESPORTES	Área: 2.992.53m²	Desenho: Bruno Tomazi
	N. Pavimento: 02	Data: 07/2014
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ		Escala: Indicada
Projeto: Engº. Antonio Carlos Tomazi CREA/SC 19026-5	Res. Tec. Execução:	Prancha: 01/03