

À

Prefeitura municipal de Xanxerê

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços elétricos, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, destinados a execução de Rede Elétrica e Iluminação Pública em vias públicas em áreas denominadas Reurb Retiro Feliz e Reurb Cavalheiro.

Esclarecimento Pregão eletrônico 60/2024

A empresa STOA SOLUÇÕES E ENERGIA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 22.253.771/0001-23, através da sua representante legal a Sra. **Lucimar dos Santos Alves**, Cédula de Identidade nº 1.401.349 SSP ES, CPF nº 074.596.127-40, vem solicitar esclarecimentos referente ao Pregão acima referenciado.

01. Pela especificação da planilha temos a seguinte descrição:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Quant. |
|------|--|-----------------------|
| 01 | Execução do projeto Loteamento com implantação de 13 postes de concreto e lançamento de cabo mensageiro aço 9,5mm, cabo alumínio protegido 55mm 23kv, lançamento cabo multiplexado 70mm com instalação de 02 transformadores de 75kv, e também instalação de 13 luminárias led 100w braço de 3 metros. (Reurb Feliz Retiro) | 01 serviço |
| 02 | Execução do projeto Loteamento com implantação de 40 postes de concreto e lançamento de cabo mensageiro aço 9,5mm, cabo alumínio protegido 55mm 23kv, lançamento cabo multiplexado 70mm com instalação de 02 transformadores de 75kv e 4 transformadores de 45KVA e também instalação de 40 luminárias led 100w braço de 3 metros. (Reurb Cavalheiro) | 01 Serviço |

Acontece que pela especificação do memorial descritivo os quantitativos dos itens não condizem, o item 01 são 12 postes equipados com braços e luminárias, já o item 02, por exemplo, são 48 postes equipados com braços e luminárias.

Quais quantitativos devemos considerar o especificado na planilha ou o especificado no memorial descritivo?

02. Quais as especificações das luminárias a serem utilizadas? As informações fornecidas não são suficientes para formular a proposta.

No memorial descritivo conta apenas: **Luminária de led 100W 6500K lente 120°.**

Solicitamos que seja informados os itens básicos para formulação da proposta, sendo eles:

- Fluxo luminoso
- Eficiência mínima
- Grau de potência
- Vida útil.

Além disso, dentre os fornecedores de luminárias as temperaturas de cor usualmente fabricadas e solicitadas em licitações públicas são as que variam entre 4.000K e 5.000K, sendo que a temperatura de 6.500K é fabricada por um número reduzido de fornecedores, solicitamos que revisem essa necessidade de temperatura a fim de aumentar a competitividade, gerando maior economicidade para o município.

Serra, 23 de julho de 2024.

STOA SOLUÇÕES E ENERGIA LTDA
CNPJ/MF nº 22.253.771/0001-23
Lucimar dos Santos ALves