









N: Azul Claro
F1: Preto
F2: Branco ou Cinza
F3: Vermelho



PROTEÇÃO
Cabo de 12,5kA
Condutor de alimentação 18 mm²
Disjuntor de Proteção 3" ou equivalente 25A
F1 Interv. 275V
F2 Interv. Máxima de Operação 1,5kV



NOTAS GERAIS

- A execução deve seguir os critérios das normas NR 10 e ABNT NBR 5410.
- Eletrodutos e fiações não cotados serão de ø3/4" e #1,5 mm² respectivamente.
- Pontos de força e iluminação não cotados terão potência de 100 W.
- Todas as carcaças das luminárias deverão ser aterradas, quando estas não forem instaladas deverá ser deixada uma "alça" do condutor de proteção pe (terra) na caixa ou um "rabicho" quando existir forro para possibilitar o futuro aterramento.
- A fiação entre quadros ou entre quadros e medidores deve ser unipolar de cobre com isolamento EPR ou XLPE 1 kV.
- A fiação dos sistemas que passam pela área externa da edificação deve ser unipolar de cobre com isolamento EPR ou XLPE 1 kV e abrigada em eletrodutos helicoidais de PEAD.
- A fiação dos demais circuitos interno a edificação pode ser composta por cabos isolados de cobre com isolamento em PVC 750 V.
- Todos os circuitos que passam por área molhada devem ser protegidos com DR, mesmo que não indicado nos diagramas.
- Todos os chuveiros devem ser blindados, compatíveis com DR.

EngeChap
SOLUÇÕES EM ENG. ELÉTRICA

Engechap Serviços LTDA.
R. Palmeiras, 322 - D - Centro, Chapecó - SC, 89802-500
Tel. (43) 99600-8543

Obra
PROJETO ELÉTRICO ESTÁDIO XANXERÊ
Rua Santa Teresinha - Xanxerê

Responsável Técnico: Marcelo Kenzi Makiyama
Proprietário: Marcelo Kenzi Makiyama

Projeto: Prefeitura Municipal de Xanxerê
CNPJ 83.009.860/0001-13

Projeto		PROJETO ELÉTRICO	
Área / Pavimento		Planta baixa - 197,08 m²	
Conteúdo		UNIFILAR	
Data	25/11/2024	Escala	Indicada
Desenho	Estádio Municipal de Xanxerê	Conferência	Revisor
Prancho	03		Número
Pran. Tot.	04		04

Descrição
Escala: S/ Escala

Nº	REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
R0	Emissão inicial	25/11/2024	Marcelo Makiyama